



Merkmale:

Handsteuereinrichtungen

Handsteuereinrichtungen Gehäusefarben / Beschriftung



Nichtautomatischer Melder mit Durchschaltung auf die Feuerwehr
Beschriftung „Feuerwehr“
Farbe RAL 3000

EN 54-11
(früher DIN 14655)




Nichtautomatischer Melder zur Aktivierung der Hausalarmanlage
Beschriftung „Hausalarm“
Farbe RAL 5009

Merkmale M11
Alarmierungsanlagen
DIN VDE 0833-2



Handsteuereinrichtung für Rauch- und Wärmeabzüge
Beschriftung „Rauchabzug“
Farbe RAL 2011

VdS 2592




Handsteuereinrichtung für CO2-Stop
Beschriftung „CO2-Stop“
Farbe RAL 1018

VdS 2093
BGR 134



Handsteuereinrichtung für Sonderzwecke, Abschaltung technischer Anlagen
Beschriftung mit Auslösefunktion
Farbe RAL 7035



Handsteuereinrichtung für Rettungswegsicherung
Beschriftung mit Auslösefunktion
Farbe RAL 6032