



# Merkblatt: Rauchwarnmelder in Wohnungen Betrieb und Wartung

## Rauchwarnmelder retten Leben, so überprüfen Sie Ihren Lebensretter richtig!

Rauchwarnmelder stehen 365 Tage rund um die Uhr zur Verfügung. Die kleinen Lebensretter sollten mindestens einmal im Jahr überprüft werden. Folgende Punkte sind dabei zu beachten:

- Überprüfen und reinigen Sie bei Bedarf die Raucheindringöffnungen mit einem feuchten Tuch
- Im Umkreis von 50 cm um den Rauchwarnmelder dürfen keine Hindernisse sein. (z.B. Leuchten und deckenhohe Einrichtungsgegenstände)
- Drücken Sie die Prüftaste zur Überprüfung des akustischen Signals, am besten monatlich.
- Tauschen Sie die Batterie nach Herstellerangaben aus, spätestens bei hörbarem akustischem Batteriestörungssignal.
- Tauschen Sie die Rauchwarnmelder spätestens nach 10 Jahren oder Herstellerangaben.
- Bei Kabel oder Funkvernetzung prüfen Sie die Alarmweiterleitung der einzelnen Rauchwarnmelder
- Beachten Sie die Anleitungen und Vorgaben der Bedienungsanleitungen der Rauchwarnmelder

**Bitte achten Sie bei der Überprüfung der Rauchwarnmelder auf Ihre Sicherheit und verwenden Sie nur sichere Leitern und Tritte.**

In der nachfolgenden Tabelle können Sie die jährliche Überprüfung dokumentieren.

**Quelle:** Landesfeuerwehrverband Hessen,  
Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz



Adresse: \_\_\_\_\_

Jahr	Zimmer						Prüfungen (bitte ankreuzen)					Unterschrift
	Schlafzimmer	Kinderzimmer 1	Kinderzimmer 2	Flur	Sonstige Räume	Sonstige Räume	Rauchwarnmelder gereinigt	keine Hindernisse im Umkreis von 50 cm	Prüfaste und Signal geprüft	Rauchwarnmelder-Vernetzung	Batterie getauscht	
Einbaudatum												
Prüfung 2017												
Prüfung 2018												
Prüfung 2019												
Prüfung 2020												
Prüfung 2021												
Prüfung 2022												
Prüfung 2023												
Prüfung 2024												
Prüfung 2025												
Prüfung 2026												
Prüfung 2027												
Prüfung 2028												
Prüfung 2029												
Prüfung 2030												
Prüfung 2031												
Prüfung 2032												
Prüfung 2033												

**Quelle:** Landesfeuerwehrverband Hessen,  
Fachausschuss Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz



**Merkblatt: Rauchwarnmelder in Wohnungen Betrieb und Wartung**

**Stand : Februar 2017**